

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 9/8**

**Сосновоборский городской округ  
Ленинградской области**

«11» Ноября 2013 г.

Наименование муниципального образования

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества».

1.2. Адрес объекта: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.25-а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_ 2 \_этажей\_ 522,9 кв. м

- часть здания \_\_ \_этажа (или на \_\_\_\_\_этаже), \_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 74446 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: Текущий- 2014-2016 гг.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.25-а.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Вид деятельности: Образовательная.

2.2. Объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта (количество посещений в день, вместимость и др.) Вместимость-100 ч.

2.3. Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

(приложение к настоящему акту – анкета обследования объекта социальной инфраструктуры)

**4. Выводы:**

**4.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (о, г, у, к), ДУ-И (с)		1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (г, у), ДЧ-И (о), ДУ-И (с), ВНД (к)		3-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (г, у), ДЧ-И (о, к), ДУ-И (с)		7, 8, 10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (г, о, у), ДЧ-И (к), ДУ-И (с)		9-14

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (г, у), ДЧ-И (о), ДУ-И (с), ВНД (к)		15-17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (г, к, о, у), ВНД (с)		18
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (к, о, г, у), ДУ-И (с)		1, 2

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**4.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Объект признан доступным для инвалидов с нарушениями слуха, с умственными нарушениями; частично доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата; временно не доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках; условно доступным для инвалидов с нарушениями зрения. Для решения вопросов доступности в первую очередь необходима установка систем информации на всех структурно-функциональных зонах в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо установить пандус на высоту входной площадки. Вдоль марша всех лестниц установить недостающие поручни. На края ступеней наружных лестниц установить противоскользящее покрытие. У входа установить кнопку вызова персонала для оказания необходимой помощи МГН. Расширить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см. снизить высоту порогов до нормативных значений 2,5 см. Для передвижения по внутренним лестницам инвалидам, передвигающихся на креслах колясках необходимо приобрести мобильный подъемник и/или организовать полноценное обучение на первом этаже. Оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (при необходимости приобрести мобильный туалет).

## 5. Управленческое решение (проект)

### 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

### 6. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Анкета обследования объекта социальной инфраструктуры на 16 л.
2. Результаты фото-фиксации на объекте на 3 л.
3. Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.
4. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы генеральный директор ООО «Социальная Экспертиза»  
М.П. Потапов  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:  
представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией  
(название). \_\_\_\_\_